

## بسمه تعالی

جناب آقای مهندس

نماینده محترم کارفرما در

با سلام

احتراما" به استحضار می‌رساند در بازدیدهای مکرر از محل فعالیت شرکت محترم در کارگاه پارکینگ طبقاتی، عدم رعایت موارد ایمنی ذیل مشاهده می‌شود. خواهشمند است ارشاد فرمایید.

- ۱- با توجه به عدم اجرای لایف لاین در ارتفاع در حریم فعالیت پرسنل نصاب اسکلت، پرسنل فعال در ارتفاع از لوازم ایمنی فردی خصوصا" کلاه و کمربند نجات استفاده نمی‌کنند و از جایگاه کار ایمن برخوردار نیستند.
- ۲- پرسنل قالب بند فعال در ارتفاع و در لبه پرتگاه‌ها از لوازم ایمنی فردی مثل کلاه ایمنی و کمربند نجات استفاده نمی‌کنند و زیربایی مناسب ندارند.
- ۳- سیم‌های سیار برق از لبه لای میله‌ها در حریم دستگاه‌های برقی خم و برش آرماتور باید جمع‌آوری شود و کلیه دستگاه‌های برقی مجهز به سیم ارت باشد.
- ۴- راننده لودر توماس فعال در طبقات پارکینگ کارگاه فاقد گواهی‌نامه ویژه می‌باشد.
- ۵- سقف موقت سرویس بهداشتی کارگاه جنب درب ورودی کارگاه سرگیر و خطرناک است و می‌باید اصلاح شود.
- ۶- حریم پرتگاه‌های طبقات کارگاه فاقد حفاظ مناسب می‌باشند.
- ۷- بیش از ۷۰ درصد پرسنل فعال در کارگاه از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند.
- ۸- حریم درز ژوئن در طبقات کارگاه باید پاکسازی و روی درز ژوئن‌ها پوشیده شود.
- ۹- جعبه کمک‌های اولیه در کارگاه باید همیشه شارژ باشد.